



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

LUCCA

UFFICIO PREVENZIONE INCENDI

Al S.U.A.P. del Comune di
LUCCA

Trasmessa via P.E.C.

OGGETTO: Prot. SUAP del 06/10/2014. Istanza di valutazione del progetto ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 151/2011 della ditta PASTIFICIO MENNUCCI SPA sita in VIA BALESTRIERI - PONTE A MORIANO 55100 LUCCA, per le seguenti attività di cui all'allegato I del D.P.R.151/2011:
74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW
31.1.C Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera > 50.000 kg
1.1.C Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, comburenti (quantità > 25 Nmc/h)
27.2.C Depositi di cereali e di altre macinazioni, con quantità > 100.000 kg
Pratica n. 3207 (citare sempre nella corrispondenza).

Esaminato il progetto riguardante l'attività in oggetto, assunto al protocollo dello scrivente Comando n. 162 del 08.01.2015, si esprime parere favorevole alla realizzazione di quanto previsto, a condizione che le opere vengano integralmente eseguite in piena conformità agli elaborati progettuali allegati alla nota pervenuta via PEC, con gli accorgimenti e le modalità costruttive indicate nella relazione tecnica e nei disegni oggetto dell'esame di competenza (Allegato 0-V-T01-00 Relazione antincendio_00.pdf.p7m , Allegato 0-V-001-00 Planimetria generale antincendio_00.pdf.p7m, 2-V-001-00 Layout antincendio fabbricato A_00.pdf.p7m, 3-V-001-00 Layout antincendio fabbricato B_00.pdf.p7m, 4-V-001-00 Layout antincendio fabbricato C_00.pdf.p7m), nonché alle norme vigenti anche per quanto non rilevabile dalla documentazione prodotta.

Dovranno inoltre essere soddisfatte le seguenti ulteriori prescrizioni:

1. Dovrà essere installata idonea cartellonistica di sicurezza di cui al dlgs.81/2008.
2. Dovrà essere ottemperato agli obblighi di adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio delle attività e delle misure di prevenzione e protezione adottate nonché sulle precauzioni comportamentali da adottare in caso di incendio così come previsto nel D.Lgs 81/2008.

Si precisa che il presente parere è espresso fatti salvi i diritti di terzi e si informa che con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi "D.P.R. n.151 del 1 agosto 2011", l'interessato dovrà presentare, prima dell'esercizio dell'attività, l'istanza di cui al comma 2 articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 mediante segnalazione certificata di inizio attività, corredata dai documenti previsti dall'art. 4 del Decreto Ministeriale 7 agosto 2012.

Il responsabile dell'istruttoria tecnica
ING. GIUNTI Gilberto

Il COMANDANTE PROVINCIALE
Dott. Ing. Mariano TUSA