



Comune di Massarosa

Provincia di Lucca

SETTORE E "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"
Ufficio Protezione Civile Ambiente

U.C.S. S. Anna
PC Dirigenti
freschi

Spett. Società TERNA
Rete Italia
Direzione Sviluppo rete
Funzione Autorizzazioni e concertazioni
Viale Egidio Galbani 70
00156 ROMA
ternareteitaliaspa@pec.terna.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma
DGSalvanguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Al Ministero dei beni e delle Attività culturali e del turismo Direzione generale per il
paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.
Servizio Tutela e Qualità del Paesaggio
Via san Michele, 22
00153 Roma
mbac-dg-pbaac@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza per i beni Architettonici, paesaggistici, Soric, Artistici, ed Etnoantropologici, per le
Province di Lucca Massa e Carrara
Ex Manifattura Tabacchi
Piazza della Magione
55100 Lucca
mbac-sbapsae-lu@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana
Via della Pergola
50121 Firenze
mbac-sba-tos@mailcert.beniculturali.it

Al Ministero della Salute
Direzione generale della prevenzione Sanitaria- Ufficio II
Via G.Ribotta 5
00144 Roma
dgprev@postacert.sanita.it

E
COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0038224/2014 del 24/04/2014
Classificazione 6.9.1
Firmatario: GUIDO DINI



Comune di Massarosa
Provincia di Lucca

SETTORE E "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"
Ufficio Protezione Civile Ambiente

Provincia di Lucca
Servizio Pianificazione Territoriale e Mobilità
Palazzo Ducale
Piazza Napoleone, 1
55100 Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Provincia di Lucca
Servizio Difesa del Suolo
55100 Lucca
provincia.lucca@postacert.toscana.it

Alla Provincia di Pisa
Servizio Difesa del Suolo
Servizio forestazione e difesa fauna
Piazza Vittorio Emanuele II, 14
protocollo@provpisa.pcertificata.it

Autorità Di Bacino Del Fiume Serchio
Via Vittorio Veneto, 1
55100 Lucca
bacinoserchio@postacert.toscana.it

Al Comune di Lucca
trasmesso via PEC
comune.lucca@postacert.toscana.it

Al Comune di Camaiore
trasmesso via PEC
comune.camaiore@cert.legalmail.it

Al Comune di Vecchiano
trasmesso via PEC
comune.vecchiano@postacert.toscana.it

Al Comune di San Giuliano Terme
trasmesso via PEC
comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it

E
COMUNE DI LUCCA PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0038224/2014 del 24/04/2014 Classificazione 6.9.1 Firmatario: GUIDO DINI



Comune di Massarosa

Provincia di Lucca

SETTORE E "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"

Ufficio Protezione Civile Ambiente

OGGETTO: "Riassetto della Rete 380 e 132 kv nell'area di Lucca" Proponente soc. TERNA SpA. Trasmissione parere tecnico.

Con riferimento alla richiesta della Società TERNA SPA Prot. 9015 del 27 marzo 2014 e prot. 9017 del 27 marzo 2014 analizzata la documentazione a noi trasmessa si precisa quanto segue.

Per quanto riguarda i contenuti di carattere generale esposti nelle varie sezioni della documentazione tecnica e considerato che gli interventi previsti sul territorio comunale di Massarosa sono (in rapporto all'intervento nel suo complesso) di minima entità e riguardano sostanzialmente:

Località Compignano: demolizione di un tratto di linea esistente 380 kv (comprensiva di n.4 tralicci) e realizzazione di due nuove tratte 380 kv con messa in opera di 5 tralicci in posizione più distante dalle abitazioni.

Località Valenzana-Mutino Frazione Bozzano: demolizione di un tratto di linea esistente 380 Kv (comprensiva di n.1 tralicci) e realizzazione di nuove tratta di pari lunghezza con messa in opera di 1 traliccio in posizione pressochè identica all'esistente.

In totale sul territorio comunale sono previsti 3,2 km di nuova rete e la demolizione di 1,9 km dell'attuale.

Considerato quanto sopra si ritiene che l'intervento non abbia un impatto diretto di entità rilevante sul territorio e quindi si viene a rilasciare il presente parere con le seguenti precisazioni e prescrizioni.

Nelle successive fase istruttorie dovranno essere rispettati gli adempimenti previsti in materia di conformità urbanistica e espropri; a tal proposito si precisa che le aree interessate dal progetto sono attualmente sottoposte a destinazione a boschi, oliveti e aree agricole e vincolate ai sensi dalle ex leggi 1497/39, L 431/85 lettera G (boschi) come modificate dal d.Lgs 42/2004 e smi. Inoltre le aree suddette sono considerate come invariante strutturali dal vigente piano strutturale Comunale.

Durante la predisposizioni delle successive fasi progettuali dovranno essere minimizzate le interferenze con il patrimonio boschivo ivi presente prevedendo il minimo abbattimento di piante ad alto fusto privilegiando per quanto possibile l'eliminazione di specie arbustive non di pregio ed il loro eventuale rimpianto in altra sede. Per le necessarie piste o strade di cantiere le stesse dovranno essere eliminate alla fine lavori od in alternativa mantenute destinandone l'utilizzo a funzioni di antincendio boschivo o manutenzione boschiva.

Ci preme sottolineare comunque un altro aspetto legato alla presenza dell'elettrodotto denominato "La Spezia-Acciaiole" sull'abitato della Frazione di Panicale che non subisce modifiche secondo il progetto presentato.


In questo tratto il Comune di Massarosa, aveva richiesto con nota Prot. 3780 del 14.02.2011 l'esecuzione di indagini nei pressi della frazione di Panicale che sono stati condotti dai tecnici ARPAT nel periodo settembre- ottobre 2011.

Visto che, dall'analisi dei risultati trasmessi e delle correlate valutazioni della locale Azienda USL 12, si evince che, pur restando i valori registrati al di sotto dei limiti (100, 10 e 3 µt) previsti dal D.P.C.M. 08.07.2003, si sono registrati valori superiori ai 0,4 µt che rappresenta il livello massimo di campo elettromagnetico indicato dall'Organizzazione Mondiale della

Piazza Taddei, 27 - 55054 Massarosa (LU)

TEL 0584 979373 Fax 0584 979266

E-mail uo.protezionecivile@comune.massarosa.lu.it





Comune di Massarosa

Provincia di Lucca

SETTORE E "LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO"
Ufficio Protezione Civile Ambiente

Salute (in una raccomandazione del marzo del 2000) quale soglia massima per i luoghi adibiti a permanenze non inferiori alle quattro ore giornaliere.

Considerato che, per quanto sopra, l'Azienda USL 12 ritiene necessario applicare il Principio di Precauzione che impone l'adozione di misure attive di cautela preventiva e quindi di soluzioni tecniche idonee al mantenimento delle emissioni ai livelli inferiori a quelli indicati a tutela dell'interesse primario alla salute.


Considerato quanto sopra esposto si viene a richiedere di inserire, nell'ambito dei successivi sviluppi procedurali propedeutici all'approvazione esecutiva del "Riassetto della Rete 380 e 132 kv nell'area di Lucca" su tale tratta dell'elettrodotto, la realizzazione di misure ed interventi strutturali affinché il livello di campo elettromagnetico non superi il valore di 0,4 µt così come indicato anche dalle comunicazioni della Azienda USL 12 Viareggio in Ns possesso.

Considerato comunque che il progetto presentato ha una ricaduta sul Ns territorio e che, vista la tipologia di opere, le interferenze delle stesse con il patrimonio pubblico e privato necessitano di un approfondimento con il maggior coinvolgimento possibile di tutti gli interessati, si viene a richiedere che venga attivata la procedura denominata di "inchiesta pubblica e contraddittorio" così come indicato dal c.1 e c.2 dell'art.53 della LR 10/2010, modificato dall'Art. 47 della LR 6/2012 che prevede quanto segue:

1. L'autorità competente può disporre, dandone adeguata pubblicità, lo svolgimento di un inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni del pubblico, anche in considerazione della particolare rilevanza degli effetti ambientali del progetto, senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini dell'istruttoria.

2. L'inchiesta di cui al comma 1, che si svolge tramite audizioni aperte al pubblico, può prevedere consultazioni con gli autori di osservazioni, con il proponente e con gli estensori del progetto e dello studio di impatto ambientale. L'inchiesta si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, da acquisire e valutare ai fini della pronuncia di compatibilità ambientale.

Il Sindaco
Franco Mengai



E
COMUNE DI LUCCA
PROTOCOLLO GENERALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0038224/2014 del 24/04/2014
Classificazione 6.9.1
Firmatario: GUIDO DINI